

# 성능검정 합격증

신청인	사업장명	(주)피엠씨엔지니어링	사업자등록번호	120-87-23517
	소재지	서울특별시 강남구 삼성동 58-4 청우빌딩 301		
	대표자성명	이용익		
합격번호	08-2-098-Q1	규격 및 형식	DX9	
품목명	MARECHAL ELECTRIC S.A. WALL CONNECTOR			
구조 및 정격	Ex ed IIC T5 IP65 Umax. 750 V Imax. 125 A			
사용조건	$-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +60^{\circ}\text{C}$			
합격유효기간	2008. 10. 1 ~ 2013. 9. 30	재검정신청기한	2013. 9. 30	

산업안전보건법 제33조의 규정에 의하여 성능검정에 합격하였으므로  
합격증을 발행합니다.

2008년 10월 1일

한국가스안전공사

